



**ЛВІВІОБЛЕНЕРГО**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)  
«ЛВІВІОБЛЕНЕРГО»**

Поштова адреса:  
вул. Сяйво, 10  
м. Львів, 79052

Юридична адреса:  
вул. Козельницька, 3  
м. Львів, 79026

(032) 239 21 13  
(032) 239 21 14  
kanc@loe.lviv.ua  
www.loe.lviv.ua

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ,  
до електричних мереж електроустановок**

Додаток №1  
до договору про приєднання  
до електричних мереж  
№ 150-4555/2 від 11.12.2018 року

Дата видачі 11.12.2018р.  
житлового будинку Кунашук Ірини Володимирівни

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: Городоцький р-н., м.Городок, вул.Андрусівка, 10-г

Функціональне призначення об'єкта: житловий будинок

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2019р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

17 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 17 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок

- електроопалення 12 кВт

- електроплити 0 кВт

- гаряче водопостачання 0 кВт

Графік уведення потужностей за роками

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2019	17	0	0	17

4. Джерело електропостачання: ПС-"В. Любінь Т-20". ПС-35/10кВ №146 "Городок 146"(Т-2)  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10кВ ПС-35/10кВ №146 "Городок"  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

6. Точка приєднання: ввідно-розподільчий пристрій об'єкта. U=0.4кВ

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: Ik.з.мах=2.14кА

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

**I. Вимоги до електроустановок Замовника**

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

1.1.1. запроектувати та змонтувати ввідно-розподільчий пристрій об'єкта. Тип та місце встановлення визначити проектом.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: -

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання: -

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: компенсація реактивної потужності не вимагається.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: -

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати в: ПрАТ "Львівобленерго"

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: -

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: -



**Львівобленерго**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)  
«Львівобленерго»**

Поштова адреса:  
вул. Сяйво, 10  
м. Львів, 79052

Юридична адреса:  
вул. Козельницька, 3  
м. Львів, 79026

25311  
☎ (032) 239 21 13  
☎ (032) 239 21 14  
✉ kanc@loe.lviv.ua  
🌐 www.loe.lviv.ua

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ,  
до електричних мереж електроустановок**

Додаток №1  
до договору про приєднання  
до електричних мереж  
№ 150-4554/2 від 11.12.2018 року

Дата видачі 11.12.2018р.  
житлового будинку Кунашук Ірини Володимирівни

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: Городоцький р-н., м. Городок, вул. Андрусівка, 10-в

Функціональне призначення об'єкта: житловий будинок

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2019р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

0	кВт
0	кВт
0	кВт
0	кВт

I категорія

II категорія

III категорія

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

17	кВт
0	кВт
0	кВт
17	кВт

I категорія

II категорія

III категорія

Встановлена потужність електронагрівальних установок

- електроопалення	12	кВт
- електроплити	0	кВт
- гаряче водопостачання	0	кВт

Графік уведення потужностей за роками

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2019	17	0	0	17

4. Джерело електропостачання: ПС-"В. Любінь Т-20", ПС-35/10кВ №146 "Городок 146"(Т-2)  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10кВ ПС-35/10кВ №146 "Городок"  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

6. Точка приєднання: ввідно-розподільчий пристрій об'єкта, U=0.4кВ

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: Ik.з.мах=2.14кА

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

**I. Вимоги до електроустановок Замовника**

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

1.1.1. запроектувати та змонтувати ввідно-розподільчий пристрій об'єкта. Тип та місце встановлення визначити проектом.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: -

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання:

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: компенсація реактивної потужності не вимагається.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: -

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -  
Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати в: ПрАТ "Львівобленерго"

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: -

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: -

2. Додаткові вимоги та умови: -

2.1. Встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): -



ЛВІВІОБЛЕНЕРГО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ) «ЛВІВІОБЛЕНЕРГО»

Поштова адреса: вул. Сяйво, 10 м. Львів, 79052

Юридична адреса: вул. Козельницька, 3 м. Львів, 79026

(032) 239 21 13 (032) 239 21 14 kanc@loe.lviv.ua www.loe.lviv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ, до електричних мереж електроустановок

Додаток №1 до договору про приєднання до електричних мереж № 150-4553/2 від 11.12.2018 року

Дата видачі 11.12.2018р. житлового будинку Кунашук Ірини Володимирівни

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: Городоцький р-н., м.Городок, вул.Андрусівка, 10-б

Функціональне призначення об'єкта: житловий будинок

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2019р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії: 0 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 17 кВт

I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт

III категорія 17 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок

- електроопалення 12 кВт

- електроплити 0 кВт

- гаряче водопостачання 0 кВт

Графік введення потужностей за роками

Table with 4 columns: Рік введення потужності, Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, Категорія надійності електропостачання (I, II, III), and values for 2019.

4. Джерело електропостачання: ПС-"В. Любінь Т-20". ПС-35/10кВ №146 "Городок 146"(Т-2) (диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10кВ ПС-35/10кВ №146 "Городок". (диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

6. Точка приєднання: ввідно-розподільчий пристрій об'єкта, U=0.4кВ

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: Iк.з.мах=2.14кА

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

1.1.1. запроектувати та змонтувати ввідно-розподільчий пристрій об'єкта. Тип та місце встановлення визначити проектом.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: -

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання:

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: компенсація реактивної потужності не вимагається.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: -

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати в: ПрАТ "Львівобленерго"

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: -

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: -

2. Додаткові вимоги та умови: -

2.1. Встановлення засобів виміррювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): -

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної



**ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)  
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»**

Поштова адреса:  
вул. Сяйво, 10  
м. Львів, 79052

Юридична адреса:  
вул. Козельницька, 3  
м. Львів, 79026

(032) 239 21 13  
(032) 239 21 14  
kanc@loe.lviv.ua  
www.loe.lviv.ua

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ,  
до електричних мереж електроустановок**

Додаток №1  
до договору про приєднання  
до електричних мереж  
№ 150-4552/2 від 11.12.2018 року

Дата видачі 11.12.2018р.

житлового будинку Кунащук Ірини Володимирівни

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника: Городоцький р-н., м.Городок, вул.Андрусіва, 10-а

Функціональне призначення об'єкта: житловий будинок

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2019р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

I категорія	0	кВт
II категорія	0	кВт
III категорія	0	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

I категорія	17	кВт
II категорія	0	кВт
III категорія	17	кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок

- електроопалення	12	кВт
- електроплити	0	кВт
- гаряче водопостачання	0	кВт

Графік введення потужностей за роками

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2019	17	0	0	17

4. Джерело електропостачання: ПС-"В. Любінь Т-20". ПС-35/10кВ №146 "Городок 146"(Т-2)  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10кВ ПС-35/10кВ №146 "Городок"  
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

6. Точка приєднання: ввідно-розподільчий пристрій об'єкта, U=0.4кВ

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: Ik з.мах=2.14кА

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

**I. Вимоги до електроустановок Замовника**

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та ОСР:

1.1.1. запроектувати та змонтувати ввідно-розподільчий пристрій об'єкта. Тип та місце встановлення визначити проектом.

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі: -

1.3. Вимоги до безпеки електропостачання:

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності: компенсація реактивної потужності не вимагається.

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: -

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: -

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати в: ПрАТ "Львівобленерго"

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: -

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: -

2. Додаткові вимоги та умови: -

2.1. Встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника): -

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної